



COMUNE DI GENOVA

21 novembre 2016  
Prot. PG/2016/379904

Al Consigliere  
Gruppo Consiliare  
Movimento 5 Stelle  
Andrea Boccaccio

e p.c.

Al Sindaco

Al Presidente Consiglio Comunale  
Giorgio Guerello

Alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali  
Ufficio Consiglio Comunale

**Oggetto: Evaso art. 54 a risposta scritta (Prot. PG/2016/372928 del 7 novembre 2016) in merito alla situazione di dissesto della Scalinata Pietro Varesano.**

*Gentilissimo Consigliere,*

in riferimento al tema in oggetto desidero comunicarle, quanto segue.

L'intervento di ripristino sulla scalinata Pietro Varesano, è stato avviato, nei primi giorni del corrente mese, ancor prima della sua richiesta e concluso, tramite Aster, dal Municipio 4 con fondi propri (come da immagini allegate).

I lavori effettuati consistono in:

- pulizia del sito
- pulizia griglie raccolta acque bianche
- rimozione del rivestimento e parti in distacco degli scalini
- ripristino degli scalini con posizionamento rete elettrosaldata e calcestruzzo
- boiaccata in cemento a finire
- sostituzione del parapetto inclinato in cemento (lunghezza circa 15 mt., altezza cm. 80) con ringhiera in ferro, per alleggerire il peso a piede del muro
- ripristino delle parti di calpestio in asfalto in distacco.
- sostituzione e spostamento, tramite Irete, del tubo gas che insiste sul parapetto sopra citato.

Cordiali saluti.

L'Assessore  
Giovanni Crivello



